



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР061.Н.00006
 (номер сертификата соответствия)

001061
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ДОРХАН-перегрузочные системы». Адрес: 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, тел./ факс: (495) 933-24-00, ОГРН 1085032006586

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «ДОРХАН-перегрузочные системы» Адрес: 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, тел./ факс: (495) 933-24-00, ОГРН 1085032006586

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ОГРН 1097746413962, Свидетельство об уполномочивании № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.061 действительно до «24» февраля 2012 г., 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, эт. 3, тел/факс (495) 645-52-60

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профиль алюминиевый роликовой прокатки пенонаполненный марок RH 45, RH 58, RH 77, изготовленный по техническим условиям ТУ 9693-002-86671873-2011
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
 96 9315

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
 ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 4.18, 4.20,
 ГОСТ 51032-97

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7Д-11 от 12.07.2011г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации СДСБ ЮАБ0.RU. ИЛ.ПР.058 до 24.02.2012 г.
 Группа горючести-Г1 (слабогорючие),
 группа воспламеняемости-В1 (трудновоспламеняемые),
 группа по дымообразующей способности-Д1 (малая),
 группа по токсичности продуктов горения-Т1 (малоопасные),
 группа по скорости распространения пламени РП1 (нераспространяющие)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Акт № 5ДС/-11 о результатах анализа состояния производства от 15.06.2011 г.

Срок действия сертификата соответствия с 18.07.2011 по 17.07.2014



Руководитель
 (заместитель руководителя органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев